

Zimbra**gabriela.mota@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 060.2017 - Andre Lima

De : Diogo Mendonça de Sousa
<diogo.mendonca@tjam.jus.br>

Seg, 05 de fev de 2018 09:20

Assunto : Re: Diligência PE 060.2017 - Andre Lima

Para : livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : breno corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia.

Os catálogos apresentados pela empresa foram aprovados, estão de acordo com o que exigimos:

Certificado ISO9000 - ok

Key Stone CAT6 fêmea - ok

Patch Panel CAT6 - ok

Cabo UTP CAT5e - ok

Cabo UTP CAT6 - ok

Patch Panel CAT5e - ok

Patch Cord CAT5e cinza - ok

Patch Cord CAT6 - ok

Caixa de sobrepor - ok

Porém, estão pendentes os seguintes catálogos:

Eletrocalhas

Cabos e Cordões Ópticos

Cabo CTP-APL

Rack Torre 44 UAs

Portanto, solicito cordialmente abertura de diligência para averiguar as pendências.

Atenciosamente,

Diogo Mendonça de Sousa

Técnico em Telecomunicações - CREA-AM 041214604-5

Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJAM
2129-6767

De: "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "breno corado" <breno.corado@tjam.jus.br>, "Diogo Mendonça de Sousa " <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>, "Thiago Facundo Magalhães Franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018 8:36:30
Assunto: Diligência PE 060.2017 - Andre Lima

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº **060/2017** (PA 2017/309) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (setor técnico/demandante):

1) A proposta de preço enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até terça-feira, 06/02/2018, às 10:00 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Seg, 05 de fev de 2018 08:36

 10 anexos

Assunto : Diligência PE 060.2017 - Andre Lima

Para : breno.corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Diogo Mendonça de Sousa <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº **060/2017** (PA 2017/309) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (setor técnico/demandante):

1)A proposta de preço enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até terça-feira, 06/02/2018, às 10:00 h, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM



CABO CAT 6.pdf

243 KB



CAT PATCH PANEL CAT 5.pdf

135 KB



CAT CAIXA SOBREPOR TAMPA E ACESSORIOS.pdf

130 KB



CAT CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6.pdf

133 KB



CAT MULTILAN_CAT.5e_U_UTP_24AWGx4P_-_RoHS_COMPLIANT.pdf

152 KB



CAT PATCH CORD CAT 5.pdf

152 KB



CAT PATCH CORD CAT 6.pdf

138 KB



CAT PATCH PANEL CAT 6.pdf

143 KB



CERTIFICADO ISO 9001 FURUKAWA.pdf

1 MB



PROPOSTA COMERCIAL.pdf

6 MB
